

**О наличии предписаний органов осуществляющих контроль  
в ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка» в 2018 г.**

№ п/п	Организация осуществляющая проверку	Дата	Наличие предписаний	Примечание
1.	Департамент городского имущества	07.05.2018г.	Нарушения отсутствуют	
2.	Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГик)	02.07.2018г. 16.07.2018г.	<p>- в нарушение п.п. 5.4.1., 5.4.2 Контракта от 15.05.2018 №ГК -289/ 18 , п.2.2 Технического задания к Контракту от 15.05.2018 № ГК 289/ 18 и действующих нормативных документов кулинарное изделие находилось на раздаче с заниженной температурой.</p> <p>- в нарушение п.5.4.1, 5.4.2 Контракта от 30.12.2016 № ГК-502/16 установлено занижение массы порции кулинарного изделия.</p> <p>- в нарушение п.5.4.1, 5.4.2 Контракта от 30.12.2016 № ГК-502/16 нарушена рецептура технологической карты.</p>	Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены. Усилен контроль качества оказания услуг, в том числе за сроками реализации и температуры раздачи блюд, массой порций и технологией приготовления кулинарных блюд
3.	Государственная инспекция труда в городе Москве	16.07.2018г.	Нарушения отсутствуют	
4.	Сколковский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав	14.08.2018г.	Нарушения отсутствуют	

	потребителей и благополучия человека по городу Москве			
5.	Солнцевская межрайонная прокуратура Западного административного округа города Москвы	21.08.2018г.	<p>1. «Допущен беспрепятственный доступ автотранспорта на территорию, прилегающую к зданию Филиала, на расстоянии 5 метров организована парковка автотранспортных средств, также в Помещении № 1 отсутствует стационарный пост охраны».</p> <p>2. «Захламление путей эвакуации складскими помещениями, стульями, стеллажами, отходами класса «Г»</p> <p>3. «В обоих помещениях Филиала система противопожарной сигнализации находится в неисправном состоянии. В обоих помещениях Филиала система оповещения людей о пожаре находится в нерабочем состоянии»</p> <p>4.«В помещениях Филиала отсутствует организация вывода сигнала о срабатывании противопожарных систем без учета человеческого фактора на пульт подразделения пожарной охраны».</p> <p>5. «В кладовой Помещения № 1 Филиала отсутствует система оснащения противопожарной сигнализацией в нарушение требований прил. А табл. А.3 СП 5.13130.2009»</p> <p>6. «Помещение № 2 Филиала допущено хранение отработанных люминесцентных ламп вне специального помещения на путях пожарной эвакуации эксплуатация эвакуационных путей допускается загромождением различными предметами</p>	Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены.

Директор ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка»

О.В. Краснова